

Нормы температурного режима при организации образовательного процесса в помещениях образовательных учреждений

Помещение	Температурный режим
Учебные классы, лаборатории	$18^0 - 20^0$
Актный зал, класс пения или музыки	$18^0 - 20^0$
Учебные мастерские	$15^0 - 17^0$
Кабинет информатики	$19^0 - 21^0$
Спортивный зал	$15^0 - 17^0$
Раздевалка спортивного зала	$19^0 - 23^0$
Кабинет врача	$21^0 - 23^0$
Рекреации	$16^0 - 18^0$
Библиотека	$17^0 - 21^0$
Вестибюль	$16^0 - 19^0$